

INSTRUCȚIUNE DE LUCRU IL – 11

VERIFICARI SI REVIZII INSTALATII DE UTILIZARE

1. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta instrucțiune de lucru se aplică instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu presiunea egală sau mai mică de 10 x 105 Pa (10 bar), respectiv $P \leq 10 \times 105 \text{ Pa}$ (10 bar).

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit i) din Ordinul ANRE nr. 132/2021 (pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale), modificat prin Ordinul ANRE nr. 7/2023, coroborat cu art. 54 din Ordinul ANRE nr. 7/2022 (de aprobare a Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale), modificat prin Ordinul ANRE nr. 136/2022, **se interzice operatorilor de distribuție (OSD)** să presteze activități de verificare și/sau revizie a instalațiilor de utilizare aferente solicitanților/clientilor finali **în zona concesionată** de acesta pentru serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

Prezenta instrucțiune de lucru se aplică de operatorii economici autorizați (OE) de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), astfel:

- a) în vederea reconstituirii documentației aferente instalației de utilizare a gazelor naturale, în funcție de regimul de presiune;
- b) în vederea realizării verificării sau reviziei tehnice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, în funcție de regimul de presiune.

Verificările și reviziile tehnice:

- sunt obligatorii pentru toți clienții finali,
- fac parte din operațiile de exploatare și întreținere a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale,
- se efectuează în conformitate cu prevederile *Procedurii* aprobate de ANRE,
- se efectuează de către un operator economic autorizat ANRE, selectat de clientul final. Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.

Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

- a) periodic, la maximum 2 ani;
- b) la cererea clientului final.

Revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situații:

- a) periodic, la maximum 10 ani;
- b) după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
- c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare sau funcționarea acesteia în condiții de siguranță;
- d) la cererea clientului final.

Prezenta Instrucțiune de Lucru reglementează modul de desfășurare a activității de verificare tehnică periodică la 2 ani, respectiv revizie tehnică periodică la 10 ani a instalațiilor de utilizare gaze naturale aparținând clientilor finali, precum și responsabilitățile legate de această activitate în cadrul organizației.

Prevederile prezentei instrucțiuni de lucru se aplică de către toate funcțiile și în toate cazurile în care se realizează activitatea prezentată mai sus.

Documente de referință pentru întocmirea prezentei instrucțiuni de lucru:

Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare – Legea energiei electrice și a gazelor naturale (*Lege*);

Ordin ANRE nr. 179/2015 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare (Procedura);

Ordin ANRE nr. 89/2018 – Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare (NTPEE-2018);

Ordin ANRE nr. 156/2020 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția tehnică și punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale;

Ordin ANRE nr. 140/2015 – Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitățile conexe celei de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

Ordin ANRE nr. 84/2014 - Ordin privind aprobarea Condițiilor-cadru de valabilitate a licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

2. DEFINIȚII, ABREVIERI ȘI TERMENI

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

Procedura - Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 179/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Lege - Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

IL - instrucțiune de lucru;

CF - Clientul final/clienti finali, racordat/racordați în sistemul de distribuție a gazelor naturale;

CLC - cod loc de consum;

SD - sistem de distribuție a gazelor naturale;

OSD - Operatorul SD / CPL Concordia Filiala Cluj România SRL;

OE - operator economic autorizat ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, deținător de autorizație tip ET/EDIB, emisă conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de regimul de presiune al gazelor naturale;

CGR - Compartiment Gestiune Rețele;

CRC - Compartiment Relații Clienți;

BCM - Birou Contoare/Măsurare;

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

Fișă de evidență - Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare, respectiv de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale;

IU - instalație de utilizare a gazelor naturale aparținând CF;

IUC - instalație comună de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește mai mulți CF, cuprinsă între stația/postul de reglare a presiunii sau robinetul de branșament și toate sistemele/mijloacele de măsurare fiscale amplasate pe aceasta; IUC este proprietatea comună a clienților finali deserviți;

IIU - instalație individuală de utilizare - parte a instalației de utilizare care deservește, de regulă, un CF, situată în aval de sistemul/mijlocul de măsurare fiscală;

Întrerupere a utilizării instalației - întreruperea vehiculării gazelor naturale prin IU, ca urmare a demontării sistemului/mijlocului de măsurare de către OSD;

VTP - verificare tehnică periodică;

RTP - revizie tehnică periodică;

Neconformitate - neîndeplinirea unei cerințe;

Notificări pentru IU - informare privind scadența verificărilor/reviziilor IU;

3. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE OSD

(1) OSD are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de gaze naturale, cu titlu gratuit, pentru fiecare loc de consum, următoarele informații:

a) CLC, data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a IU și data scadentă a acesteia;

b) CLC, data ultimei verificări sau revizii tehnice periodice a IUC, în situația în care aceasta există, și data scadentă a acesteia;

c) numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune, aferente CLC;

(2) În acest sens, lunar, până la data de 25 a lunii în curs, Șeful CGR generează din programul informatic un raport (pe care-l verifică și validează) cu privire la IU/IUC care devin scadente la VTP/RTP, astfel:

- raportul generat de Șeful CGR va cuprinde datele care trebuie transmise la furnizorul CF, referitoare la IU/IUC care devin scadente la VTP/RTP începând cu luna "N+3"; șeful CGR transmite raportul către CRC, în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare; unde N – reprezintă luna în curs;

- CRC va transmite prin poșta electronică, până la sfârșitul lunii în curs/până cel mai târziu în prima zi lucrătoare a lunii următoare, la furnizorul CF, datele/informațiile prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul în care CF are/au ca furnizor de gaze naturale pe CPL Concordia (care are și calitatea de OSD), raportul generat de Șeful CGR va cuprinde datele care trebuie transmise la CF referitoare la IU/IUC care devin scadente la VTP/RTP începând cu luna "N+2", astfel:

- Șeful CGR validează raportul astfel încât să se genereze din programul informatic o **Notificare** care se va transmite la Compartimentul IT; în **Notificare** vor fi evidențiate datele scadente la verificarea/revizia tehnică a IU/IUC;

- Compartimentul IT va emite și va transmite **Notificarea** aferentă locului de consum către CF, la care CPL Concordia prestează serviciul de furnizare gaze naturale, **prin poștă cu confirmare de primire**;

(4) OSD are obligația să transmită furnizorului de gaze naturale informațiile prevăzute la alin. (1) cu **minimum 90 de zile înainte** de data scadentă a verificării sau a reviziei tehnice periodice a IU/IUC.

(5) În situația în care, cu ocazia reviziei tehnice a IU sau cu ocazia remedierii defectelor identificate în urma verificării tehnice a IU, se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD realizează aceste operațiuni în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul gazelor naturale.

(6) OSD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a CF, în următoarele situații:

- a) în situația în care sunt detectate scăpări de gaze naturale, până la remedierea defectelor;

- b) în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a IU/IUC a gazelor naturale, conform prevederilor art. 138 alin. (2) lit. f) din Lege;

(7) În situația în care OSD sistează alimentarea cu gaze naturale, în condițiile alin. (6), acesta informează ulterior furnizorul de gaze naturale în legătură cu acest fapt;

(8) OSD are obligația să realizeze o bază de date care să cuprindă informații centralizate din fișele de evidență aferente fiecărui loc de consum, în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 7 din *Procedură*:

- prin baza de date se ține evidența informatică a datei scadente la verificarea sau revizia tehnică periodică a IU/IUC aparținând CF;

- conținutul minimal al *Notificării* menționate la alin. (3) este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta instrucțiune.

(9) În termen de maximum 30 zile de la data înregistrării la OSD a fiecărei fișe de evidență, OSD are obligația să actualizeze baza de date prevăzută la alin. (8).

(10) În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OSD constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată VTP sau RTP a IU sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OSD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, în ziua constatării, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) lit. f) din Lege;

(11) OSD înregistrează Fișele tehnice aferente VTP/RTP, astfel:

- a) pentru localitățile operate de OSD din județul Cluj

- OE care au executat lucrările de VTP/RTP vor depune Fișele, cu adresă de înaintare, la sediul OSD sau se transmit prin poșta electronică la adresa de email cpl.cluj@cplconcordia.ro;

- în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea fișelor de VTP/RTP, CRC înregistrează fișele și transmite numărul de înregistrare către OE care a executat lucrările; de asemenea CRC va transmite fișele înregistrate, cel târziu a doua zi lucrătoare de la înregistrare, la personalul desemnat din CGR, de la sediul social al OSD, pentru verificarea, înregistrarea/actualizarea datelor în programul informatic, respectiv pentru arhivarea acestora;

- b) pentru localitățile operate de OSD din județele Satu Mare și Sălaj, respectiv județele Bistrița Năsăud și Alba

- OE care a executat lucrările de VTP/RTP vor depune Fișele, cu adresă de înaintare, la Punctele de lucru ale OSD (PL Arduș – pentru județul Satu Mare; PL Cehu Silvaniei – pentru județul Sălaj; PL Năsăud – pentru

județul Bistrița Năsăud; PL Galda – pentru județul Alba) sau se transmit prin poșta electronică la adresele de email:

- mglodean@cplconcordia.ro – pentru PL Arduș;
- ahunyadi@cplconcordia.ro – pentru PL Cehu Silvaniei;
- aboitos@cplconcordia.ro sau erusan@cplconcordia.ro – pentru PL Galda;
- vmoldovan@cplconcordia.ro sau nmititean@cplconcordia.ro – pentru PL Năsăud;
- în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea fișelor de VTP/RTP, personalul desemnat de la Punctele de Lucru ale OSD înregistrează fișele și transmite numărul de înregistrare către OE care a executat lucrările; cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la primirea și înregistrarea fișelor, acestea vor fi scanate și postate pe serverul OSD, în fișierul aferent fiecărui județ; fișele originale se vor arhiva la punctele de lucru;
- persoana desemnată de la Punctul de lucru Arduș va verifica fișele și va opera/actualiza în sistemul informatic toate fișele aferente județelor Satu Mare și Sălaj;
- persoana desemnată de la Punctul de lucru Galda va verifica fișele și va opera/actualiza în sistemul informatic toate fișele aferente județelor Alba și Bistrița Năsăud;

Notă: Informațiile cu privire la verificările și reviziile tehnice ale IU/IUC se comunică de către OSD numai către CF sau OE cu care acesta a încheiat un contract de prestări servicii pentru efectuarea VTP/RTP a IU/IUC, *fiind interzisă diseminarea din oficiu a acestor informații către alți OE, inclusiv către OE afiliați definiți conform prevederilor Legii.*

4. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE CF

- CF poate efectua operațiunile de VTP/RTP a IU/IUC cu orice OE autorizat ANRE, în baza unui contract de prestări servicii;
- CF are obligația să efectueze, exclusiv prin intermediul unui OE selectat de către acesta, VTP/RTP a IU/IUC;
- VTP sau RTP ale IU se realizează până la data scadență specificată în *Notificarea* transmisă de furnizor;
- CF are obligația să pună la dispoziția OE documentația tehnică ce a stat la baza execuției IU, avizată de către OSD sau de către un verficator de proiecte atestat, după caz;
- În cazul în care CF nu deține documentația tehnică, acesta are posibilitatea să solicite, direct sau prin intermediul OE de la OSD, o copie a acestei documentații tehnice sau a documentelor care au stat la baza punerii în funcțiune a IU aferente respectivului loc de consum; în 30 de zile de la înregistrarea cererii, OSD este obligat să pună la dispoziția CF aceste documente, contra-cost;
- În situația în care OSD sau OE care a executat IU nu deține documentația tehnică aferentă IU nu poate fi pusă la dispoziția OE care efectuează VTP/RTP, iar tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazeși nu corespund cu cele din *notificarea* transmisă de furnizorul de gaze naturale, CF are obligația să întocmească, prin intermediul unui OE autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, în conformitate cu prevederile NTPEE – 2018; *documentația tehnică se întocmește numai pentru punctele de consum care nu corespund notificării;*
- În situația în care CF deține documentația, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazeși corespund cu cele din notificarea transmisă de furnizorul de gaze naturale, dar nu corespund cu cele constatate la locul de consum, CF are obligația să procedeze în conformitate cu una dintre următoarele variante:
 - a. să întocmească, prin intermediul unui OE autorizat de ANRE pentru proiectarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizație PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică privind modificările survenite, în conformitate cu prevederile NTPEE – 2018;
 - b. să dezafecteze tronsonul/tronsoanele din instalația de utilizare executat/executate fără forme legale, prin intermediul unui OE, în baza unui contract de prestări servicii.
- CF are obligația să pună la dispoziția OE și documente din care:
 - c. să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere în conformitate cu prevederile NTPEE – 2018;
 - d. să rezulte efectuarea (de către firme autorizate ISCIR) în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazeși.

- Dacă în urma VTP/RTP a IU sunt constatate defecte, CF are obligația remedierii acestora prin intermediul OE care a efectuat VTP/RTP sau prin intermediul altui OE, în baza unui contract de prestări servicii;
- CF semnează Fișa de evidență întocmită în urma VTP/RTP a IU;
- În situația în care o IU deservește mai mulți CF (IUC), aceștia pot decide să efectueze, la aceeași dată, VTP/RTP a IUC în condițiile stabilite de comun acord; CF deserviți de IUC pot decide efectuarea VTP/RTP a IIU a gazelor naturale la aceeași dată, caz în care notificarea furnizorului de gaze naturale se solicită anticipat;
- În situația în care clienții finali nu stabilesc de comun acord să efectueze verificarea sau revizia tehnică a IUC și nu există informații privind termenele scadente, VTP/RTP a IUC se realizează obligatoriu odată cu fiecare verificare sau revizie tehnică a IIU;
- La solicitarea scrisă a CF sau a OE care a contractat lucrările de VTP/RTP, OSD va elibera copie după documentația tehnică sau documentele care au stat la baza punerii în funcțiune a IU aferente locului de consum;
- Responsabilul din cadrul CRC înregistrează solicitarea și identifică în arhivă documentația tehnică (termenul de predare a documentelor către OE/CF este de maxim 30 de zile de la depunerea cererii);
- După identificarea documentației tehnice, responsabilul din cadrul CRC va întocmi și transmite către OE/CF factura pentru achitarea *tarifului reglementat aferent activității de eliberare de copii după documentația tehnică privitoare la IU a CF.*

OE/CF plătește factura?

NU	Responsabilul din cadrul CRC nu eliberează copia documentației tehnice;
DA	Responsabilul din cadrul CRC predă OE/CF pe suport hârtie sau prin poșta electronică, un exemplar din documentația tehnică ce a stat la baza executării IU/IUC/IIU;

Notă: Procesele-verbale de recepție tehnică a IU, de lucrări ascunse și de punere în funcțiune a IU fac parte integrantă din cartea tehnică a IU, pe care o deține CF.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OE AUTORIZAT – sunt cele prevăzute în *Procedură*.

6. DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR

- OE autorizat efectuează lucrările de VTP/RTP, cu respectarea Procedurii și a NTPEE-2018.
- În situația în care, cu ocazia RTP a IU sau cu ocazia remedierii defectelor identificate în urma VTP a IU, se constată necesitatea demontării/montării sistemului/mijlocului de măsurare a gazelor naturale, OSD realizează aceste operațiuni în conformitate cu reglementările din domeniul gazelor naturale.
- Responsabilul din cadrul CRC va emite factura pentru “înterupere alimentare-realimentare IU la solicitarea terților” și o transmite OE prin poșta electronică; după achitarea facturii, responsabilul din cadrul CRC va transmite comandă de lucru pentru demontarea-montarea contorului către CGR.
- Personalul responsabil din CGR va programa efectuarea demontarea contorului, de comun acord cu OE ales de CF; în cadrul efectuării RTP se va completa și Buletinul de mișcare a mijloacelor de măsurare a gazelor naturale (BMMM) care se va atașa la Fișa de evidență.
- La data stabilită a reviziei, Responsabilul din CGR, emite Ordin de serviciu echipei pentru desigilare, demontare, montare și sigilare contor; echipa se deplasează la locul de consum, desigilează, demontează contorul, verifică integritatea lui și îl depozitează în condiții de siguranță.
- În cazul în care se constată vreo intervenție neautorizată asupra mijlocului de măsurare (suspiciune de consum fraudulos) personalul CGR va anunța Șef CGR și Șef BCM; Șeful BCM va anunța Directorul general.
- După ce OE autorizat ANRE finalizează lucrările de RTP va solicita prezența echipei din cadrul CGR; echipa CGR se deplasează la locul de consum, montează și sigilează contorul, asistă la repunerea în funcțiune a IU.
- Operațiunile de VTP/RTP se consemnează în *Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare / revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale*, întocmite conform cu Anexele la *Procedură*.
- În situația în care, în urma VTP/RTP a IU, OE constată că nu sunt îndeplinite condițiile tehnice de funcționare în siguranță a IU/IIU/IUC, CF are obligația să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor condiții, inclusiv prin montarea detectoarelor automate de gaze cu limita de sensibilitate de cel puțin 2% metan (CH₄) în aer, care acționează asupra robinetului de închidere a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

- CF are obligația să înlocuiască racordul flexibil montat în instalația de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului; înlocuirea racordului flexibil se realizează de un OE sau o persoană fizică autorizată de ANRE (deținător al autorizației tip RPFA), selectat de CF, în baza unui contract de prestări servicii.
- În situația identificării unor neconformități (scăpări de gaze în IU, aparate consumatoare de gaze naturale ilegal instalate, modificări ale traseului IU etc) OE va lua măsura sistării parțiale sau totale a furnizării gazelor naturale, după caz, cu respectarea *Procedurii*.
- După remedierea neconformităților, se efectuează operațiunea de RTP și se completează în Fișa de evidență aferentă.
- Fișa de evidență se întocmește în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă (OE și CF) și unul pentru OSD.
- În situația în care o IU deservește mai mulți CF, aceștia pot hotărî să efectueze, la aceeași dată, VTP/RTP a IUC în condițiile stabilite de comun acord.
- VTP/RTP a IUC, se realizează în baza documentației tehnice care cuprinde în întregime IUC.
- Dacă în urma VTP/RTP a IUC sunt constatate defecte, cheltuielile aferente remedierii defectelor sunt suportate de către toți CF deserviți de IUC.

7. FINALIZAREA ȘI ÎNREGISTRAREA FIȘELOR DE EVIDENȚĂ

Până la data scadentei VTP/RTP a IU, OE trebuie să depună în original, la sediul/punctele de lucru ale OSD una din Fișele de evidență menționate la pct. 6, după caz, cu toate specificațiile necesare.

Fișele de evidență trebuie să fie finalizate cu specificarea următoarelor condiții tehnice de funcționare:

- a. IU/IUC îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în normele tehnice în vigoare: de completat Da/Nu.
- b. Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul VTP/RTP se constată ca IU/IUC respectă prevederile NTPEE și poate funcționa în condiții de siguranță: de completat Da/Nu.
- c. După efectuarea VTP/RTP, OE are obligația să înscrie, corect și complet, datele în Fișa de evidență; aceasta se încheie în câte un exemplar pentru fiecare parte din contract și unul pentru OSD.
- d. OE are obligația să înregistreze la OSD, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii, dar nu mai târziu de data scadentă precizată în notificare, Fișa de evidență aferentă VTP/RTP, după caz; după înregistrare, fișele de evidență se păstrează după cum urmează:
 - 1) un exemplar la OSD;
 - 2) un exemplar la OE;
 - 3) un exemplar la CF;
 - 4) OE are obligația ca, în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea la OSD, să transmită CF un exemplar al Fișei de evidență, completat cu numărul de înregistrare de la OSD sau însoțit cu dovada înregistrării la OSD, astfel:
 - în format hârtie, prin poștă sau înmânare personală;
 - în format electronic, prin poșta electronică, SMS etc.

8. DISPOZIȚII FINALE

În cazul neprezentării de către CF a actelor doveditoare privind efectuarea VTP/RTP a IU, nu se va sista vehicularea gazelor prin IU, decât în următoarele situații:

- a. În situația în care sunt detectate scăpări de gaze naturale, iar lucrările de remediere a defectelor nu se realizează imediat sau nu se realizează de către același OE care a efectuat VTP/RTP, acesta din urmă are următoarele obligații:
 - să anunțe imediat OSD la Tel Verde: **0800800417**, cu privire la scăpările de gaze naturale;
 - să respecte prevederile din NTPEE-2018;
 - să întocmească, să înregistreze și să precizeze în Fișa de evidență prevăzută motivele care au stat la baza întreruperii vehiculării gazelor naturale prin IU, după caz;
- b. În situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare a IU.
- c. În situația în care OSD sistează vehicularea gazelor naturale, acesta informează ulterior furnizorul de

gaze naturale în legătură cu acest fapt.

Reluarea vehiculării gazelor naturale se va realiza după efectuarea VTP/RTP și depunerea fișelor de evidență la sediul/punctele de lucru ale OSD.

În situația în care, în urma actualizării bazei de date, OSD constată faptul că la un loc de consum nu a fost efectuată VTP/RTP sau nu au fost remediate defecțiunile constatate prin Fișa de evidență, OSD are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a respectivului loc de consum, în ziua constatării, în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (2) lit. f) din *Lege*.

Neefectuarea VTP/RTP în termenele legale, atrage în mod direct răspunderea CF pentru eventualele accidente tehnice sau pagube ce pot surveni în exploatarea și utilizarea IU.

9. ÎNREGISTRAREA FIȘELOR DE EVIDENȚĂ

Înregistrarea fișelor de evidență poate fi efectuată în una dintre următoarele variante:

- în format hârtie, depusă de OE la sediul sau la punctele de lucru ale OSD; sau
- în format electronic, transmisă de OE prin poșta electronică.

OSD generează un număr de înregistrare:

- pe loc, pentru cele prevăzute la lit. a);
- în termen de maximum 2 zile lucrătoare, pentru cele prevăzute la lit. b); numărul de înregistrare de la OSD se transmite la OE prin poșta electronică.

10. GESTIONAREA ÎNREGISTRĂRILOR

Nr. crt.	Înregistrare/operare	Păstrare		
		Unde	Durata	Modalitate
1.	Fise de evidenta a verificarii tehnice periodice + anexe	Operator introducere date	2 ani	Îndosariat, electronic
2.	Fise de evidenta a reviziei tehnice periodice + anexe	Operator introducere date	10 ani	Îndosariat, electronic
3.	Dispoziție de închidere/sistare a furnizării gazelor naturale	Operator introducere date	5 ani	Îndosariat, electronic

Data:

20.11.2023

IL 11_rev 1 - ANEXA nr. 1

NOTIFICARE

Furnizor de gaze naturale: CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL

Client final: _____ (denumire/nume și prenume)

Adresă loc de consum: _____ (localitate, stradă, număr, bloc, scară, apartament, județ)

Cod loc de consum: _____

Stimate client,

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația să efectuați _____ (verificarea/revizia tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale), prin intermediul unui operator economic (OE) care deține autorizație ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDIB, în baza unui contract de prestări servicii, până cel târziu în data de _____.

Pentru locul de consum menționat mai sus vă comunicăm următoarele informații:

a. data ultimei verificări tehnice periodice (VTP) a instalației de utilizare _____ și data scadentă a acesteia _____

b. data ultimei revizii tehnice periodice (RTP) a instalației de utilizare _____ și data scadentă a acesteia _____

c. data ultimei verificări tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există _____ și data scadentă a acesteia _____

d. data ultimei revizii tehnice periodice a instalației comune de utilizare, în situația în care aceasta există _____ și data scadentă a acesteia _____

e. numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoși puse în funcțiune.

Tipul și nr. aparate de utilizare	Debit nominal (mc/h)
CT (__, __ mc/h) * __ buc	__, __
MG (__, __ mc/h) * __ buc	__, __
Altele: __, __ mc/h * __ buc	__, __

Verificarea tehnică periodică/VTP a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 2 ani, iar revizia tehnică periodică/RTP a instalațiilor de utilizare se realizează o dată la maximum 10 ani.

RTP înlocuiește VTP din același an, dar VTP nu înlocuiește RTP!

În situația în care instalația de utilizare a gazelor naturale deservește mai mulți clienți finali, VTP/RTP se realizează atât pentru instalația individuală de utilizare, cât și pentru instalația comună de utilizare. VTP/RTP a instalației comune de utilizare a gazelor naturale se poate realiza împreună cu ceilalți clienți finali (CF) deserviți.

Neefectuarea VTP/RTP, în termenul scadent menționat mai sus, duce la sistarea furnizării gazelor naturale, fără alte formalități.

Lista integrală a OE autorizați ANRE poate fi consultată de către dumneavoastră pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), respectiv www.anre.ro.

Anexat prezentei notificări vă anexăm o listă informativă cu operatorii economici autorizați de către ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDIB, din județul

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Data